МБУДО "ЦДТ"

Подписано цифровой подписью: МБУДО "ЦДТ"
DN: street=УЛИЦА ТИМУРОВСКАЯ, ДОМ 23, st=22 КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, l=ГОРОД БАРНАУЛ, c=RU, givenName=Валентина Викторовна, sn=Глод, cn=МБУДО "ЦДТ", title=ДИРЕКТОР, o=МБУДО "ЦДТ", email=cdt.okt@yandex.ru, 1.2.643.3.131.1.1=120C303032323234303433393432, 1.2.643.100.3=120B303336303730383937343 9, 1.2.643.100.1=120D313032323230313533383136 30
Дата: 2021.05.24 17:16:55 +07'00'

ДЕКЛАРАЦИЯ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении Здания учебного корпуса литер А

(Указывается организационно-правовая форма юридического лица, функциональное назначение, полное и краткое наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование объекта защиты)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» Октябрьского района г. Барнаула, МБУДО «ЦДТ»

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица: 1022201538160

Идентификационный номер налогоплательщика: 2224043942

Место нахождения объекта защиты: Алтайский край, город Барнаул, ул. Тимуровская, 23

(Указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты:

656023 г. Барнаул, уд. Тимуровская, 23; телефон 33-60-83, cdtokt@mail.ru

I	**Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты** «На объекте защиты выполняются требования Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и требования нормативных документов по пожарной безопасности, поэтому оценка пожарного риска на объекте защите не проводится». Статья 6 пункт 3 Федерального закона от 22.07.08 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных федеральными законами о технических регламентах,

	и требований нормативных документов по пожарной безопасности расчет пожарного риска не требуется. Здание спроектировано и построено до 01.05.2009 года до ввода в действие ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статья 4 пункт 4 Федерального закона от 22.07.08 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» На существующие здания, сооружения и строения, спроектированные и построенные с ранее действующими требованиями пожарной безопасности, положения настоящего Федерального закона не распространяются за исключением случаев, если дальнейшая эксплуатация указанных зданий, сооружений и строений приводит к угрозе жизни или здоровью людей вследствие возникновения пожара. В таких случаях собственник объекта или лицо, уполномоченное владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями, должны принять меры по приведению системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в соответствие с требованиями настоящего закона.
II	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** «Собственная оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара составляет: 10000 (десять тысяч) рублей»

III	**<u>Перечень Федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты</u>** 1. ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования». 2. ГОСТ 12.1.007-91 «Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности». 3. ГОСТ 12.1.033-81 «Пожарная безопасность. Термины и определения». 4. ГОСТ 12.1.044-89 «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения». 5. ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть». 6. ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования». 7. ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции». 8. СниП 2.01-02-91 «Пожарные нормы». 9. СниП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий». 10. СниП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 11. СниП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». 12. СниП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 13. СниП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения». 14. СНиП 21-01 -97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 15. СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» 16. НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила». 17. НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и сооружениях». 18. НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и сооружений по взрывопожарной и пожарной опасности». 19. НПБ 110-99 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».

	20. НПБ 251-98 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний». 21. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». 22. ППБ 01-03 «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации». 23. ППБ-101-89 «Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений». 24. РД-34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений». **<u>Характеристика объекта защиты</u>** 1. МБУДО «ЦДТ» занимает нежилые помещения общей площадью 3434,2 кв.м. На плане здание в форме буквы П. Высота здания-15,6 м., ширина- 24,55 м., длина- 43,55 м. На I, IV этажах здания располагаются, согласно договору безвозмездного пользования: МБУСП «СШ №9», площадь - 528,96 кв.м. МБУДО «ЦФСН «Акцент», площадь- 664,8 кв.м. Среднее количество находящееся на объекте в течение дня работников, обучающихся и иных лиц- 450 человек. Год постройки здания 1956. Фундамент железобетонный, стены кирпичные, перекрытия деревянные, плиты. Кровля – профнастил. 2. По классу функциональной пожарной опасности объект защиты относится к классу функциональной пожарной опасности Ф 4.1 здания общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений дополнительного образования детей, образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования. СНиП 21-01-97, пункт 5.21. 3. Обеспечение огнестойкости объектов защиты По степени огнестойкости объект защиты относится к II степени огнестойкости; СНиП 21-01-97 пункт 5.18; СНиП 2.01.02-91 приложение №2: «к II - ой степени относятся здания с несущими и ограждающими конструкциями из естественных или искусственных каменных материалов, бетона или железобетона с применением листовых и плитных негорючих материалов. В покрытиях зданий допускается применять незащищенные стальные конструкции». Класс конструктивной пожарной опасности здания - СО; СНиП 21-01-97 пункт 5.19. 4. Эвакуационные пути и выходы. Пункт 6.9 СНиП 21-01-97; Эвакуационными выходами из здания клуба являются: а) из помещений первого этажа наружу непосредственно; (4 выхода)

	б) из помещений первого этажа наружу через вестибюль (фойе);(2 выход) Эвакуационные выходы на объект защиты выполнены согласно СНиП 21-01-97 пунктов 6.13, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18; Эвакуационные пути выполнены в соответствии с СНиП 21-01-97 пункт 6.25, 6.26, 6.27; освещены в соответствии с требованиями СНиП 23-05. 5. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Пункт 5.14 СНиП 21-01-97 Пожарные отсеки здания выделяются противопожарными стенами с пределом огнестойкости REI 150. Противопожарные преграды имеют класс КО; 6. Требования к объемно-планировочным решениям. На объекте защиты выполнены требования по предотвращению распространения пожара: пункт 7.1 ...«конструктивные и объемно-планировочные решения, препятствующие распространению опасных факторов пожара по помещению, между помещениями, между группами помещений различной функциональной пожарной опасности, между этажами и секциями, между пожарными отсеками, а также между зданиями; наличие первичных, в том числе автоматических и привозных средств пожаротушения; сигнализация и оповещение о пожаре»; пункт 7.8 СНиП 21-01-97 «Строительные конструкции не должны способствовать скрытому распространению горения». 7. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. таблица 1 НПБ 110-03. Объект защиты оборудован автоматической пожарной сигнализацией. Установлена автоматическая система «Око — 01» с передачей о пожаре на пульт «01» ЦУС ФПС. 8. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Пункт 5.1. НПБ 104-03. На объекте защиты смонтирована система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 9. Отопление, вентиляция. На объекте защиты не требуется противодымная вентиляция; пункт 8.2 СНиП 41- 01-2003. 10. Первичные средства пожаротушения, средства индивидуальной защиты на пожаре ППБ-101-89 пункт 3.1. «Детские учреждения должны быть оснащены первичными средствами пожаротушения независимо от оборудования зданий и помещений установками пожаротушения и пожарными кранами….» На объекте защиты предусмотрено использование порошковых огнетушителей весом 5 кг и углекислотных емкостью 2 л в количестве согласно приложения №2 ППБ-101-89. Места расположения первичных средств пожаротушения указаны в планах эвакуации, разработанных согласно ГОСТ 12.1.114-82. 11. Электрооборудование

	Электроснабжение объекта защиты выполнено согласно ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Питание автоматической пожарной сигнализации и средств оповещения осуществляется от отдельного ввода, с возможностью переключения на работу от электрических батарей. Персонал в ночное время оснащен электрическим фонариком. 12. Источники наружного противопожарного водоснабжения Наружное противопожарное водоснабжение здания осуществляется от пожарного гидранта, расположенных на расстоянии менее 50 метров от здания в колодце. В соответствии с таблицей 6 СНиП 2.04.02-84* расход воды на наружное пожаротушение составляет 20 л/с... 13. Внутренний противопожарный водопровод. Пункт 6.1 таблица 1 СНиП 2.04.01-85. В здании не предусмотрено внутреннее противопожарное водоснабжение. 14. Тушение пожара и проведение спасательных работ. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Пункт 8.1 СНиП 21-01-97. Тушение возможного пожара и проведение спасательных работ обеспечиваются конструктивными, объемно-планировочными, инженерно- техническими и организационными мероприятиями. На объекте защиты пожарные проезды и подъездные пути для пожарной техники, совмещены с функциональными проездами и подъездами в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89. Подразделение пожарной охраны дислоцированы, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к объекту не превышает 10 минут. В здании предусмотрены выходы на лестничную клетку через противопожарные двери и непосредственно на улицу. Пункты 8.3., 8.4. СНиП 21-01-97. Предусмотрено ограждение на кровле в соответствии с ГОСТ 25772.

Директор МБУДО ЦДТ _____ В.В. Глод

«_____»_____2019 год